



**CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ**

ANEXO I – ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE NOBREAKS

Tabela I: Riscos Relacionados ao Objeto

Hipótese de risco	Ações	Responsável
Incompatibilidade com a infraestrutura	Preventiva: o descritivo foi elaborado por analisa com conhecimentos da infraestrutura da CML	Departamento de Informática
Falha do equipamento (necessidade de manutenção)	Preventiva: Foi estabelecido prazo de 36 meses de garantia do produto e 24 meses para as baterias.	Contratada
	Contingência: Após o período de garantia, se necessário e economicamente viável, os técnicos do Departamento de Informática podem fazer manutenções básicas como substituição de baterias	Departamento de Informática
Necessidade de comprovação de mau uso ou responsabilidade da Contratada	Preventiva: Foi estabelecido ônus da prova da Contratada para alegações de mau uso (item 5.11)	Contratada
Substituição de peças por componentes usados ou de qualidade inferior durante a garantia	Preventiva: Foi estabelecido que as peças devem conservar a qualidade de originais ou superiores e novas (5.12).	Contratada
	Contingência: Foram estabelecido critérios para aceitação de peças em caso de descontinuidade de fabricação (item 5.12.1 e seguintes).	
O acionamento da garantia prejudicar os serviços	Preventiva: Foi previsto prazo razoável de 5 dias, prorrogável por até 35 (no total) para a realização dos serviços relacionados à garantia (5.13)	Contratada
	Contingência: os equipamentos a serem protegidos possuem redundância	Departamento de Informática





**CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ**

	de fontes de alimentação – em princípio, ficariam desprotegidos em caso de falha múltipla (o que possui baixa probabilidade de ocorrer).	
--	--	--

Londrina, datado e assinado digitalmente.

Anderson Rafael Delattre Abe
Departamento de Informática

Documento assinado eletronicamente, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e a Resolução nº 120 de 04/06/2018 da Mesa Executiva da Câmara Municipal de Londrina.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site da Câmara através do link:
<https://www1.cml.pr.gov.br/cml/sse/tipautentico.xhtml>, informando número do processo=149022 e o número do documento=208110

